

Ministerio de Infraestructura Agua y Energía



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 589

NP: 65399

1. Objetivo:

El presente informe tiene por objetivo suministrar especificaciones necesarias para realizar la reparación de una bomba cloacal marca FLYGT, modelo 3057 de 1.7kW, precinto 3903, perteneciente a la EB N°2 B° Los Algarrobos, Santa Rosa, 25 de Mayo

2. Especificaciones.

Especificaciones:

- Colocación de rodamientos nuevos (tipo SKF).
- Bobinado completo en alambre de cobre de máxima calidad (Tipo IMSA EDFLEX 200°C).
- Colocación de sellos mecánicos nuevos originales.
- Colocación de aceite hidráulico.
- Arenado y pintura
- Prueba en funcionamiento.


3. Consideraciones:

- En el caso de existir recambio de piezas durante la reparación, las piezas extraídas deberán ser entregadas a mantenimiento OSSE, caso contrario, no se considerará completa la reparación.
- El proveedor debe dar garantía escrita de 6 meses a partir de la fecha de entrega por la reparación realizada.
- El tiempo de reparación no debe ser superior a los 15 días a partir de la fecha en que el proveedor recibe la orden de compra.
- Debe verificarse el equipo en funcionamiento (ante personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado) antes de dar por culminada la reparación.
- Obras Sanitarias Sociedad del Estado se reserva el derecho de auditar la reparación en el momento y las veces que considere necesario y sin necesidad de previo aviso, teniendo la potestad de rechazar el trabajo realizado en caso de no cumplirse las especificaciones establecidas previamente o las condiciones de calidad requeridas por el personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado al momento de la realización del trabajo.

Página 1 de 2

FALCON WITGE
JEFE DPTO. MAY ENMIENTO







San Juan | Ministerio de Infraestructura Gobierno | Agua y Energía

· La Empresa, de acuerdo con su criterio particular, en todo momento se reserva el derecho de aceptar o no las tolerancias o desvíos de los parámetros ofrecidos respecto de los requeridos. A tal efecto y entre otras cuestiones, considerará de importancia el prestigio nacional y mundial del proveedor, su asesoramiento y capacitación dado u ofrecido, la calidad de sus productos, la garantía sobre los mismos y el servicio pre-pos venta potencial o demostrado.

FALCON JEFE DPTO, MA 0.S.S.E -









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ETA590

NP:65400

1. Objetivo:

El presente informe tiene por objetivo suministrar especificaciones necesarias para realizar las reparaciones de una bomba cloacal marca KSB, de 7,5kW, N° Interno de Caucete:2, precinto 576139 perteneciente a EB Juan Jose Bustos-Caucete

2. Especificaciones.

Especificaciones:

- Colocación de rodamientos nuevos (tipo SKF).
- Bobinado completo en alambre de cobre de máxima calidad (Tipo IMSA EDFLEX 200°C).
- Colocación de sellos mecánicos nuevos originales.
- Colocación de aceite hidráulico.
- Arenado y pintado.
- Orrings
- Armado.
- · Prueba en funcionamiento.


3. Consideraciones:

- En caso de ser necesaria la inspección de la bomba, coordinar la visita con mantenimiento a mantenimiento@ossesanjuan.com.ar o concurrir al predio Coll de Mantenimiento.
- El proveedor debe dar garantía escrita de 6 meses a partir de la fecha de entrega por la reparación realizada.
- El tiempo de reparación no debe ser superior a los 15 días a partir de la fecha en que el proveedor recibe la orden de compra.
- Debe verificarse el equipo en funcionamiento (ante personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado) antes de dar por culminada la reparación.
- Obras Sanitarias Sociedad del Estado se reserva el derecho de auditar la reparación en el momento y las veces que considere necesario y sin

Página 1 de 2

JEFE DRTO, MAY JAMENTO







San Juan Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

necesidad de previo aviso, teniendo la potestad de rechazar el trabajo realizado en caso de no cumplirse las especificaciones establecidas previamente o las condiciones de calidad requeridas por el personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado al momento de la realización del trabajo.

 La Empresa, de acuerdo con su criterio particular, en todo momento se reserva el derecho de aceptar o no las tolerancias o desvíos de los parámetros ofrecidos respectos de los requeridos. A tal efecto y entre otras cuestiones, considerará de importancia el prestigio nacional y mundial del proveedor, su asesoramiento y capacitación dado u ofrecido, la calidad de sus productos, la garantía sobre los mismos y el servicio pre-pos venta potencial o demostrado.









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ETA591

NP: 65401

1. Objetivo:

El presente informe tiene por objetivo suministrar especificaciones necesarias para realizar las reparaciones de una bomba cloacal marca KSB, 7,5 kW, precinto nº 2448, Sin Nº de patrimonio visible, perteneciente a EB Diagona Caucete

2. Especificaciones.

Especificaciones:


- Bobinado completo en alambre de cobre de máxima calidad (Tipo IMSA EDFLEX 200°C).
- Colocación de rodamientos nuevos (tipo SKF).
- Colocación de sellos mecánicos nuevos originales.
- · Cambiar cable de salida.
- Colocación de aceite hidráulico.
- Arenado y pintura.
- · Armado y Prueba en funcionamiento.

3. Consideraciones:

- En el caso de existir recambio de piezas durante la reparación, las piezas extraídas deberán ser entregadas a mantenimiento OSSE, caso contrario, no se considerará completa la reparación.
- El proveedor debe dar garantía escrita de 6 meses a partir de la fecha de entrega por la reparación realizada.
- El tlempo de reparación no debe ser superior a los 15 días a partir de la fecha en que el proveedor recibe la orden de compra.
- Debe verificarse el equipo en funcionamiento (ante personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado) antes de dar por culminada la reparación.
- Obras Sanitarias Sociedad del Estado se reserva el derecho de auditar la reparación en el momento y las veces que considere necesario y sin necesidad de previo aviso, teniendo la potestad de rechazar el trabajo realizado en caso de no cumplirse las especificaciones establecidas previamente o las condiciones de calidad requeridas por el personal de

Página 1 de 2/
FALCON UN SE
JEFE DPTO, MANTO MENTO






San Juan Ministerio de Infraestructura Gobierno Agua y Energía

Obras Sanitarias Sociedad del Estado al momento de la realización del

La Empresa, de acuerdo con su criterio particular, en todo momento se reserva el derecho de aceptar o no las tolerancias o desvíos de los parámetros ofrecidos respectos de los requeridos. A tal efecto y entre otras cuestiones, considerará de importancia el prestigio nacional y mundial del proveedor, su asesoramiento y capacitación dado u ofrecido, la calidad de sus productos, la garantía sobre los mismos y el servicio pre-pos venta potencial o demostrado.

JEFE DPTO. MATTIMIE O.S.S.E. - KAN JUAN





Ministerio de Infraestructura . Agua y Energia



· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ETA592

NP: 65402

1. Objetivo:

El presente informe tiene por objetivo suministrar especificaciones necesarias para realizar las reparaciones de una bomba cloacal marca KSB, de 11,8kW de potencia, N° - Interno de Caucete, precinto 2449 perteneciente a la estación de bombeo cloacal Diagonal - Caucete

2. Especificaciones.

- Colocación de rodamientos nuevos (tipo SKF).
- Bobinado completo en alambre de cobre de máxima calidad (Tipo IMSA EDFLEX 200°C)
- Colocación de sellos mecánicos superior e inferior nuevos originales.
- Colocación de aceite hidráulico
- · Pintura.
- Prueba en funcionamiento.


3. Consideraciones:

- El proveedor debe dar garantía escrita de 6 meses a partir de la fecha de entrega por la reparación realizada.
- El tiempo de reparación no debe ser superior a los 15 días a partir de la fecha en que el proveedor recibe la orden de compra.
- Debe verificarse el equipo en funcionamiento (ante personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado) antes de dar por culminada la reparación.
- Obras Sanitarias Sociedad del Estado se reserva el derecho de auditar la reparación en el momento y las veces que considere necesario y sin necesidad de previo aviso, teniendo la potestad de rechazar el trabajo realizado en caso de no cumplirse las especificaciones establecidas previamente o las condiciones de calidad requeridas por el personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado al momento de la realización del trabajo.
- La Empresa, de acuerdo con su criterio particular, en todo momento se reserva el derecho de aceptar o no las tolerancias o desvíos de los parámetros ofrecidos respecto de los requeridos. A tal efecto y entre otras cuestiones, considerará de importancia el prestigio nacional y

Página 1 de 2

FALCON JOGGE JEFE DPTO. MANTEMIENTO O.S.S.E - JULIAN






San Juan | Ministerio de Infraestructura
Gobierno | Agua y Energía

mundial del proveedor, su asesoramiento y capacitación dado u ofrecido, la calidad de sus productos, la garantía sobre los mismos y el servicio pre-pos venta potencial o demostrado.







Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ETA595

NP: 65419

1. Objetivo:

El presente informe tiene por objetivo suministrar especificaciones necesarias para realizar las reparaciones de una bomba cloacal marca KSB Amorex NF 50-170/012, 1,9 kW, precinto nº 576088, Sin Nº de patrimonio visible, perteneciente a EB Bº Rincon del Este Caucete

2. Especificaciones.

Especificaciones:

- Bobinado completo en alambre de cobre de máxima calidad (Tipo IMSA EDFLEX 200°C).
- Colocación de rodamientos nuevos (tipo SKF).
- Colocación de sellos mecánicos nuevos originales.
- Cambiar cable de salida.
- Colocación de aceite hidráulico.
- Arenado y pintura.
- Armado y Prueba en funcionamiento.


3. Consideraciones:

- En el caso de existir recambio de piezas durante la reparación, las piezas extraídas deberán ser entregadas a mantenimiento OSSE, caso contrario, no se considerará completa la reparación.
- El proveedor debe dar garantía escrita de 6 meses a partir de la fecha de entrega por la reparación realizada.
- El tiempo de reparación no debe ser superior a los 15 días a partir de la fecha en que el proveedor recibe la orden de compra.
- Debe verificarse el equipo en funcionamiento (ante personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado) antes de dar por culminada la reparación.
- Obras Sanitarias Sociedad del Estado se reserva el defecho de auditar la reparación en el momento y las veces que considere necesario y sin necesidad de previo aviso, teniendo la potestad de rechazar el trabajo realizado en caso de no cumplirse las especificaciones establecidas previamente o las condiciones de calidad requeridas por el personal de

Página 1 de 2

FALCON OFFE JEFE DPTO. MATERIALENTO 0.5.S.E. HANDAN





Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

Obras Sanitarias Sociedad del Estado al momento de la realización del trabajo.

 La Empresa, de acuerdo con su critério particular, en todo momento se reserva el derecho de aceptar o no las tolerancias o desvíos de los parámetros ofrecidos respectos de los requeridos. A tal efecto y entre otras cuestiones, considerará de importancia el prestigio nacional y mundial del proveedor, su asesoramiento y capacitación dado u ofrecido, la calidad de sus productos, la garantía sobre los mismos y el servicio pre-pos venta potencial o demostrado.

Página 2 de 2